



Les Points d'Eau Incendie Les hydrants, bouches d'incendie



BI DN 100
1 x 100 mm
60m³/h

~~**BI DN 80**
1 x 65 mm
30m³/h~~



Les engins d'incendie du SDIS ne disposent pas de pièce de jonction pour se raccorder à une BI DN 80

Règlementations

- Normes techniques NF S61-211, NF EN 14339,
- Norme d'installation NF S62 -200,
- Couleur et signalétique (voir fiches n°9 et n°10).

Schéma de principe

