



## Les Points d'Eau Incendie Les hydrants, poteaux d'incendie



Type	PI DN 70	PI DN 100	PI DN 150
Nb sorties et Ø	1 x 65 mm 1 x 65 – 2 x 40 mm	1 x 100 – 2 x 65 mm	1 x 65 – 2 x 100 mm
Débit normalisé	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h

### Règlementations

- Normes techniques NF S61-213, NF EN 14384,
- Norme d'installation NF S62 -200,
- Couleur et signalétique (voir fiches n°9 et n°10).

### Schéma de principe

