



Les Points d'Eau Incendie Les hydrants, poteaux d'incendie relais



PI DN 100 + Signalétique

PI Relais
N°
Alimenté sur

Spécificités

- Le poteau relais n'est pas sous pression d'eau permanente, il sera alimenté via une conduite sèche enterrée avec un engin d'incendie depuis le point de refoulement distant en principe de 30 m d'un PEI alimenté,
- Il évite ainsi des établissements de tuyaux d'alimentation difficiles,
- Il est de couleur rouge bien que n'étant pas sous une pression d'eau permanente. Cette tolérance s'explique par l'ajout obligatoire d'une signalétique particulière.

Exemples

- Cas des immeubles sur dalle (distant en principe de 30 m des accès aux escaliers) ou cour de château....

Règlementation

- Arrêté du 1^{er} juin 1978 modifié « Règlement d'Incendie et de Manœuvre ».

Schéma de principe

