


Les Points d'Eau Incendie

Les réserves incendie naturelles ou artificielles à l'air libre



Caractéristiques

- Disposer d'une aire de mise en aspiration (cf. fiche n°12),
- Le nombre de piquages et la distance entre les lignes d'un même groupe doivent être en adéquation avec le volume (cf. fiche n°13),
- Apposer la signalisation réglementaire (cf. fiche n°10),
- Pour les risques courant faible, courant ordinaire et sur des points d'eau naturels de type mare, rivière, étang, ruisseau, l'installation de dispositif d'aspiration fixe n'est pas systématiquement exigée.



Schémas de principe

