



Les Points d'Eau Incendie La qualité de l'eau

Objectifs

- Utiliser différentes ressources en eau, pour favoriser le recyclage et le développement durable,
- Respecter les caractéristiques des matériels incendie.

Ressources utilisables :



- Eau potable ou non
- Eau de pluie
- Eau de process industriel à Ph neutre
- Eau en cours de traitement (station épuration – clarificateur)
- Eau claire

Ressources non utilisables :



- Eau de ruissellement provenant d'un parking sans passage par débourbeur/déshuileur
- Eau d'extinction d'incendie
- Eau de process industriel à Ph acide ou basique, contenant des effluents pouvant détériorer les corps des pompes incendie en bronze ou en aluminium anodisé
- Eau en cours de traitement (station épuration – décanteur) pouvant détériorer les corps des pompes incendie en bronze ou en aluminium anodisé
- Eau chargée de particules, dépôt pouvant détériorer les corps des pompes incendie